

○埋め立てた廃棄物の種類及び数量[規則第4条の7第4号イ]

種類 (単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却灰 (t/月)	564.87	735.89	718.39	698.23	774.82	703.76							4,195.96
固化ダスト (t/月)	98.79	88.95	98.67	95.76	100.06	108.33							590.56
不燃物 (t/月)	110.43	132.09	99.15	81.32	109.83	97.94							630.76
破碎不適物 (t/月)	103.51	111.65	106.77	96.59	116.90	88.62							624.04
圧縮物 (t/月)	39.40	39.05	33.34	29.36	34.12	29.39							204.66
固化プラスチック (t/月)	39.46	52.65	44.83	63.65	77.30	68.94							346.83
沈砂 (t/月)	5.05	2.48	2.88	3.85	2.00	3.57							19.83
その他 (t/月)	0	0	0	0	0	0							0
合計 (t/月)	961.51	1,162.76	1,104.03	1,068.76	1,215.03	1,100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,612.64

○上記、埋め立てた廃棄物のうち産業廃棄物の種類及び数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
焼却灰 (t/月)	28.86	31.98	30.19	30.08	37.68	36.17							194.96
固化ダスト (t/月)	5.05	3.86	4.13	4.11	4.85	5.54							27.54
不燃物(ガラス陶磁器) (t/月)	13.05	12.43	12.29	13.32	16.04	12.71							79.84
不燃物(燃え殻) (t/月)	0.00	0.18	0.12	0.18	0.26	0.14							0.88
合計 (t/月)	46.96	48.45	46.73	47.69	58.83	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.22

○水質検査の実施状況と措置(月1回以上測定)[規則第4条の7第4号ニ及びホ]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度平均
採取場所														
地	上流	採取日	3日	10日	2日	5日	3日	6日						
		分析結果が得られた日	27日	31日	27日	25日	28日	27日						
		電気伝導度 (mS/m)	6.3	6.5	6.7	7.4	7.0	6.7						6.8
		塩化物イオン濃度 (mg/l)	1.9	3.2	1.2	1.9	1.9	3.0						2.2
	下水	採取日	3日	10日	2日	5日	3日	6日						
		分析結果が得られた日	27日	31日	27日	25日	28日	27日						
		電気伝導度 (mS/m)	16	26	16	15	16	16						17.5
		塩化物イオン濃度 (mg/l)	8	37	7.9	5.5	5.1	6.9						11.7
		異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし						
		必要な措置を講じた日	-	-	-	-	-	-						
	講じた措置の内容	-	-	-	-	-	-							
処理水	採取日	3日	10日	2日	5日	3日	6日							
	水素イオン濃度 (pH)	7.4	6.9	7.3	7.1	7.1	7.6						7.2	
	BOD (mg/l)	1未満	0.7	1未満	1未満	1未満	1未満						-	
	COD (mg/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						-	
	浮遊物質量 (SS) (mg/l)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						-	

○施設の点検[規則第4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	擁壁等、遮水工	27日	2日	21日	14日	23日	27日						
	浸出水処理設備	6日	10日	28日	5日	14日	6日						
異常の有無	擁壁等、遮水工	なし	なし	なし	なし	なし	なし						
	浸出水処理設備	なし	なし	なし	なし	なし	なし						
	必要な措置を講じた日	-	-	-	-	-	-						
	講じた措置の内容	-	-	-	-	-	-						

○最終処分場残余容量(年1回以上測定)[規則第4条の7第4号チ]

測定日	平成29年 3月27日	
残余容量 (m <sup>3</sup> )	227,697	m <sup>3</sup>

○水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定) [規則第4条の7第4号ニ及びホ]

一般廃棄物最終処分場地下水分析結果

水質の区分 採取場所の略称 採取年月日 分析結果が得られた日 単位	地下水		基準値 (廃掃法技術上の基準) (1リットルあたり)
	上流	下流	
	平成28年11月9日	平成28年11月9日	
	平成28年11月30日	平成28年11月30日	
	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	
アルキル水銀	不検出	不検出	検出されないこと
総水銀	0.0001未満	0.0001未満	0.0005mg以下
カドミウム	0.001未満	0.001未満	0.01mg以下
鉛	0.002	0.004	0.01mg以下
六価クロム	0.002未満	0.002未満	0.05mg以下
ヒ素	0.002	0.001未満	0.01mg以下
全シアン	不検出	不検出	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニルPCB	不検出	不検出	検出されないこと
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.03mg以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.01mg以下
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.02mg以下
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg以下
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg以下
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.1mg以下
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.04mg以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.001未満	0.001未満	1mg以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg以下
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg以下
チウラム	0.0005未満	0.0005未満	0.006mg以下
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg以下
チオベンカルブ	0.0005未満	0.0005未満	0.02mg以下
ベンゼン	0.0002未満	0.0002未満	0.01mg以下
セレン	0.001未満	0.001未満	0.01mg以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.05mg以下
塩化ビニルモノマー	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg以下
異常の有無	なし	なし	
講じた措置の内容	-	-	

※不検出とは、定量下限値を下回ることを意味する。